

Ведомость контрольного замера по ООО "СИНЕРГИЯ"

Дата: 23.06.2020

Замеры по трансформаторам			Номинальный ток (А)	Нагрузка			загрузка	% загрузки
Диспетчерское наименование	Сном., МВА	Уном, кВ		А	В	С		
КТП-507	0,4	10	580	56	64	69	63	11
КТП-1102	0,16	6	231	120	128	134	127	55
КТП-1205	0,25	6	360	66	74	78	73	20
КТП-1618	0,1	6	145	6	14	17	12	9
РП-370 (ТП-1)	0,63	5	910	77	105	107	96	11
	0,63	5	910	77	105	107	96	11
БКТП-745	0,63	10	910	-3	5	78	74	4
	0,63	10	910	-3	5	78	74	4
ТП-1658	0,5	6	725	10	18	22	18	1
	0,5	6	725	10	18	22	18	1
ТП-1649	1	6	1450	145	153	156	154	5
	1	6	1450	145	153	156	154	5
РТП-1536	1	6	1450	51	59	62	60	2
	1	6	1450	51	59	62	60	2
КТП - 1 от РТП-5	0,63	6	910	2	10	14	9	1
КТП-2 от РТП-5	0,63	6	910	2	10	13	8	1
КТП-3 от РТП-5	0,63	6	910	2	10	12	8	1
КТП-1 от РТП-1	0,4	6	580	2	10	17	10	2
КТП-2 от РТП-1	0,4	6	580	2	10	18	10	2
КТП-328	0,63	6	910	82	90	95	89	10
КТП-1617	0,4	6	580	56	64	70	64	11
КТП-1062	0,63	6	910	69	77	81	76	8
КТП-802, (КРУН-20)	0,4	10	580	74	82	85	80	14
КТП-1405	0,25	6	360	15	23	25	21	6
КТП-537	0,25	6	360	27	35	42	34	10
МТП-844	0,25	10	360	62	70	78	70	20
КТП-1459	0,16	6	231	16	24	29	23	10
КТП-1074	0,25	6	360	70	78	84	77	21
КТП-1112	0,25	6	360	5	13	17	12	3
КТП-535	0,16	6	231	40	48	51	46	20
МТП-664	0,016	6	91	2	10	12	8	9
КТП-318	0,25	10	360	81	89	96	89	25
КТП-326	0,16	6	231	79	87	95	87	38
КТП-1669	0,16	6	231	8	16	21	15	6
КТП-1463	0,25	6	363	3	11	14	10	1
	0,25	6	363	3	11	14	10	1
КТП-1038, КТП-1037	0,325	6	472	6	14	16	13	1
	0,325	6	472	6	14	16	13	1
КТП-1026	0,4	6	580	508	516	519	514	89
КТП-1128	0,1	6	145	73	81	83	79	55
КТП-3052	0,63	10	910	405	413	417	413	18
	1	10	1450	405	413	417	413	18
КТП-851 КРУН-27	0,25	10	360	3	11	19	11	3
КТП-962	0,25	10	360	54	62	67	61	17
КТП-725	0,16	10	231	11	19	25	18	8
КТП-988	0,4	10	580	505	513	517	512	88
КТП-845	0,16	10	231	211	219	220	218	29
КТП-931	0,4	10	580	211	219	220	218	29
КТП-932	0,16	10	231	211	219	220	218	29
КТП-772 КРУН-14	0,63	10	910	103	111	113	109	12
КТП-789 КРУН-16	0,4	10	580	133	141	148	141	24
КТП-455	0,16	6	231	51	59	67	59	25
КТП-405	0,25	10	363	56	64	67	64	9
	0,25	10	363	56	64	67	64	9
КТП-1415	0,63	6	910	238	246	252	246	27
КТП-1677	1,6	6	2304	120	128	130	128	3
	1,6	6	2304	120	128	130	128	3
КТП-1686	1,6	6	2304	71	79	80	78	2
	1,6	6	2304	71	79	80	78	2
КТП-1431	0,63	6	910	171	179	181	177	19

Главный инженер ООО "СИНЕРГИЯ"



Герасимов С.А.