


Ведомость контрольного замера по ООО "СИНЕРГИЯ"

Дата: 23.12.2020

Замеры по трансформаторам			Номиналь ный ток (А)	Нагрузка			загрузка	% загрузк н
Диспетчерское наименование	Сном., МВА	Уном, кВ		А	В	С		
КТП-507	0,4	10	580	88	96	98	94	16
КТП-1102	0,16	6	231	125	133	135	131	57
КТП-1205	0,25	6	360	28	36	38	34	9
КТП-1618	0,1	6	145	7	15	17	13	9
РП-370 (ТП-1)	0,63	5	910	77	81	82	80	9
	0,63	5	910	77	81	82	80	9
БКТП-745	0,63	10	910	49	57	59	55	6
	0,63	10	910	49	57	59	55	6
ТП-1658	0,5	6	725	55	63	65	61	8
	0,5	6	725	55	63	65	61	8
ТП-1649	1	6	1450	186	194	196	192	13
	1	6	1450	186	194	196	192	13
РТП-1536	1	6	1450	76	84	86	82	6
	1	6	1450	76	84	86	82	6
КТП - 1 от РТП-5	0,63	6	910	2	10	12	8	1
КТП-2 от РТП-5	0,63	6	910	2	10	12	8	1
КТП-3 от РТП-5	0,63	6	910	2	10	12	8	1
КТП-1 от РТП-1	0,4	6	580	2	10	12	8	1
КТП-2 от РТП-1	0,4	6	580	2	10	12	8	1
КТП-328	0,63	6	910	143	151	153	149	16
КТП-1617	0,4	6	580	142	150	152	148	26
КТП-1062	0,63	6	910	76	84	86	82	9
КТП-802, (КРУН-20)	0,4	10	580	99	107	109	105	18
КТП-1405	0,25	6	360	24	32	34	30	8
КТП-537	0,25	6	360	70	78	80	76	21
МТП-844	0,25	10	360	147	155	157	153	42
КТП-1459	0,16	6	231	12	20	22	18	8
КТП-1074	0,25	6	360	98	106	108	104	29
КТП-1112	0,25	6	360	8	16	18	14	4
КТП-535	0,16	6	231	60	68	70	66	29
МТП-664	0,016	6	91	2	10	12	8	9
КТП-318	0,25	10	360	76	84	86	82	23
КТП-326	0,16	6	231	103	111	113	109	47
КТП-1669	0,16	6	231	7	15	17	13	6
КТП-1463	0,25	6	363	11	19	21	17	5
	0,25	6	363	11	19	21	17	5
КТП-1038,	0,325	6	472	50	58	60	56	12
КТП-1037	0,325	6	472	50	58	60	56	12
КТП-1026	0,4	6	580	277	285	287	283	49
КТП-1128	0,1	6	145	117	125	127	123	85
КТП-3052	0,63	10	910	622	630	632	628	69
	1	10	1450	622	630	632	628	43
КТП-851 КРУН-27	0,25	10	360	30	38	40	36	10
КТП-962	0,25	10	360	22	30	32	28	8
КТП-725	0,16	10	231	23	31	33	29	13
КТП-988	0,4	10	580	456	464	466	462	80
КТП-845	0,16	10	231	156	164	166	162	70
КТП-931	0,4	10	580	156	164	166	162	28
КТП-932	0,16	10	231	156	164	166	162	70
КТП-772 КРУН-14	0,63	10	910	180	188	190	186	20
КТП-789 КРУН-16	0,4	10	580	337	345	347	343	59
КТП-455	0,16	6	231	44	52	54	50	22
КТП-405	0,25	10	363	58	66	68	64	18
	0,25	10	363	58	66	68	64	18
КТП-1415	0,63	6	910	273	281	283	279	31
КТП-1677	1,6	6	2304	108	116	118	114	5
	1,6	6	2304	108	116	118	114	5
КТП-1686	1,6	6	2304	65	73	75	71	3
	1,6	6	2304	65	73	75	71	3
КТП-1431	0,63	6	910	217	225	227	223	25

Главный инженер ООО "СИНЕРГИЯ"



Герасимов С.А.